

Bastia, le 22 juin 2021

Le Directeur de l'Office d'Équipement
Hydraulique de Corse

à

SOCIETE MF RECYCLAGE
Zone Industrielle de Tragone
BIGUGLIA
Chez M. ARRIGHI Franck
Paese Nuovo – Bâtiment M
20600 - BASTIA

Affaire suivie par / *Cartulare curatu da* : Michel ORTICONI (04 95 30 93 94)

Courriel / *Indirizzu elettronicu* : m.orticoni@oehc.corsica

SE/DEHC/SD/MT/2021 – 4747.

Objet : Demande d'attestation.

Pièces Jointes : Rapport SMMI – Plan de situation.

Messieurs,

Le poteau incendie référencé 10-001-BI23 a bien été testé par la Société SMMI (débit instantané supérieur à 65 m³/h sous une pression de 7 bars).

Les modalités d'alimentation de cet hydrant sont les suivantes :

- Cet appareil est raccordé sur une antenne en fonte de diamètre 150 mm, elle-même connectée sur une canalisation secondaire en 250 mm issue de la canalisation principale de transfert du réseau d'eau brute de l'OEHC en 700 mm.
- Ce réseau est mis en charge à partir de la station de pompage de Casamozza surpressant les eaux prélevées dans le GOLU ; en cas d'arrêt prolongé de cette unité de production et résultant d'un incident de fonctionnement, le réseau principal subit des baisses de pression pouvant aller jusqu'à une chute totale de piézométrie. Toutefois, le réseau est maintenu en charge à partir de la réserve de GUAZZA avec une pression résiduelle garantie de 1 bar au droit de cet hydrant.

Ce poteau incendie délivre un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée de 2 heures avec une pression de 1 bar.

Nous vous prions d'agréer, **Messieurs**, l'assurance de notre considération distinguée.

Le Directeur,

Ange de Cicco.

